



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.  
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: [gumchsro@donpac.ru](mailto:gumchsro@donpac.ru)

**Отделение надзорной деятельности по Ремонтненскому району**

Почтовый адрес: ул. Советская, 78, с. Ремонтное, 347480. Телефон: (863-79) 31-5-71.  
Факс: (863-79) 31-5-71. E-mail: [72gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:72gpn_rnd@mail.ru)

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

с. Подгорное, Ремонтненский район

(место составления акта)

« 19 » ноября 20 13 г.

(дата составления акта)

13 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 83-72

По адресу/адресам: 347491, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Подгорное,  
ул. Советская, 49

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 83-72 от 08 ноября 2013 года Главного государственного  
инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору майора внутренней службы  
Василенко С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №  
11 «Колокольчик»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » ноября 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. продолжительность 2ч.00м.

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2 часа 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Ремонтненскому району ГУ МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Заведующий МБДОУ д/сад № 11 «Колокольчик» Шевченко Алла Ивановна  
11 ноября 2013 года ✓ 11 часов 00 минут

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Омельченко Дмитрий Николаевич - дознаватель  
отделения НД по Ремонтненскому району ГУ МЧС России по Ростовской области (служебно  
удостоверение ГПН № 084638 от 29 июля 2013 года)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ д/сад № 11  
«Колокольчик» Шевченко Алла Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Помещения МБДОУ детского сада № 11 «Колокольчик» не обеспечены аварийным освещением ( ч. 9 ст. 82 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Д.Н. Омельченко  
(подпись проверяющего)

А.И. Шевченко  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля не имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

  
Д.Н. Омельченко  
(подпись проверяющего)

  
А.И. Шевченко  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжения № 83-72 от 08 ноября 2013 года Главного государственного инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору майора внутренней службы Василенко С.А.,

Подписи лиц, проводивших проверку:



Д.Н. Омельченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ д/сад № 11 «Колокольчик» Шевченко Алла Ивановна  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » ноября 2013 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  
Ростовской области**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕМОНТНЕНСКОМУ РАЙОНУ**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Советская, 78 с.Ремонтное, 347480 Телефон: (86379) 31-5-71 E-mail: 72gpn\_rnd@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 83-72 / 1 / 1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 11 «Колокольчик»**  
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения **№ 83-72 от 08 ноября 2013 года Главного государственного  
инспектора Ремонтненского района по пожарному надзору майора внутренней службы  
Василенко С.А.**

(наименование органа ГПН)  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
**1 ч. 00 мин. « 19 » ноября 2013 г. по 13 ч. 00 мин. «19» ноября 2013 г. проведена проверка**  
**дознавателем ОНД по Ремонтненскому району – Государственным инспектором Ремонтненского  
района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Омельченко Д.Н.**  
**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ремонтненской  
детского сада № 11 «Колокольчик», по адресу: 347491, РО, с. Подгорное, ул. Советская, 49**  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)  
совместно с **Заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения детского сада № 11 «Колокольчик» Шевченко Аллой Ивановной**  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения МБДОУ детского	(ч. 9 ст. 82	15.10.2014	

